



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Твери
170033, г. Тверь, б-р. Цанова, д. 2
тел. (4822) 66-68-01/факс (4822)66-68-01
E-mail: ond-tver@mail.ru

МБДОУ детский сад № 115

ул. Е. Фарафоновой, д. 42 б, г. Тверь,
170026

16.03.2021 № 240/4-7-40

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 42

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

16.03.2021

г. Тверь
(город, село, район)

Я, главный государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору, врио начальника ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области майор внутренней службы Машков Иван Николаевич рассмотрев постановление № 64 о наложении административного взыскания за нарушение требований пожарной безопасности от 16.03.2021 и другие материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности в отношении должностного лица – заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 115 (далее – МБДОУ детский сад № 115) Подшивалову Нану Игоревну, установил:

16.03.2021 в 11.00 в здании и помещениях, эксплуатируемых МБДОУ детский сад № 115, расположенном по адресу г. Тверь, ул. Екатерины Фарафоновой, д. 42 б, должностное лицо заведующий МБДОУ детский сад № 115 Подшивалова Н.И., нарушило: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ №123-ФЗ), Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - ФЗ №69-ФЗ); Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1) (далее - СП 4.13130.2013); СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением N 1) (далее – СП 12.13130.2009);), а именно:

1) На объекте защиты допускается размещение огнетушителей на высоте более 1,5 м. до верха корпуса огнетушителя. либо без специальных подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Основание: п. 409 «в» ППР в РФ;

2) Для помещений не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 , а также на двери помещения отсутствует обозначение его категории взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5.

7 и 8 ФЗ-123 (электрощитовая). Основание: ч. 3 ст. 4 ФЗ №69-ФЗ, п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2 СП 4.13130.201; СП 12.13130. 2009;

3) Помещения производственного назначения не отделены противопожарными преградами 1-го типа (противопожарные двери) (электрощитовая). Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013;

4) На объекте защиты не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Основание: п. 30 ППР в РФ;

5) Отсутствует информация о показателях пожарной опасности материалов, примененных для покрытия стен на путях эвакуации (в группах, в тамбуре медицинского кабинета). Основание: ст. 20 ФЗ №69-ФЗ; ч. 3 ст. 4, ст. 6, ч. 7 ст. 134 ФЗ № 123-ФЗ.

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст. 38), Кодексом РФ об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 20.4).

Причиной административного правонарушения и условием, способствовавшим его совершению, явился недостаточный контроль со стороны заведующего МБДОУ детский сад № 115. На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Вам необходимо:

1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности в здании и помещениях, эксплуатируемых МБДОУ детский сад № 115, организовать строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)


2. Рассмотреть вопрос выполнения противопожарных мероприятий.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае неприятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору –
врио начальника ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР
ГУ МЧС России по Тверской области
майор внутренней службы И.Н. Машков

(подпись лица, вынесшего постановление)

Получил(а) 16.03.2021  / Подшивалова Нина Игоревна /