

В Управление Роспотребнадзора  
по Тверской области  
170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д.17  
от Заведующей МБДОУ детского сада № 115  
Подшиваловой Н.И.  
Адрес: 170026, г. Тверь, ул. Е. Фарафоновой, д.42-Б  
Тел: (4822) 52-45-31

**Ответ на Предписание  
№ 02/1225-п от 04.12.2024 г.**

Настоящее предписание незамедлительно рассмотрено на совещании, обсуждены факты допущенных нарушений, причины и условия, им способствующие, и приняты соответствующие меры по устраниению нарушений законодательства, а именно:

- усилен контроль за исполнение требований законодательства, указанного в представлении;
- на дату 16.12.2024 г. исправлены нарушения указанные в представлении, а именно:

1. В туалетных комнатах подготовительной группы «Б» и подготовительной группы «А» уборочный инвентарь для туалетов хранится раздельно от уборочного инвентаря групповой
2. Очищены от загрязнения вытяжные вентиляционные решетки во второй младшей группе Б.
3. В кладовой морозильное отделение холодильника для хранения замороженной рыбы, а также холодильник на пищеблоке для хранения молочной продукции оснащены термометрами.
4. Для приготовления блюд используется посуда из нержавеющей стали.
5. В прачечной хранение постельных принадлежностей осуществляется на закрытых стеллажах.

Примечание: фото-отчет прилагается.

Заведующий МБДОУ д/с № 115



Подшивалова Н.И.

12.12.2024 г.

В Управление Роспотребнадзора  
по Тверской области  
170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д.17  
от Заведующей МБДОУ детского сада № 115  
Подшиваловой Н.И.  
Адрес: 170026, г. Тверь, ул. Е. Фарифоновой, д.42/5  
Тел: (4822) 52-45-31

**Ответ на Предписание  
№ 02/1225-п от 04.12.2024 г.**

Настоящее предписание незамедлительно рассмотрено на совещании, обсуждены факты допущенных нарушений, причины и условия, им способствующие, и приняты соответствующие меры по устранению нарушений законодательства, а именно:

- усилен контроль за исполнение требований законодательства, указанного в представлении;
- на дату 12.03.2025 г. исправлены нарушения указанные в представлении, а именно:

1. Окна в спальне-игровой во второй младшей группе «Б» оборудованы регулированными солнцезащитными устройствами.
2. Отопительные приборы в старшей группе оборудованы ограждающими устройствами, выполненными из материалов, безвредных для здоровья
3. Во всех групповых помещения заменены потолочные светильники на светильники, обеспечивающие необходимые допустимы величины искусственного освещения (договор на приобретение светильников прилагается)

Примечание: фото-отчет прилагается.

Заведующий МБДОУ д/с № 115



Подшивалова Н.И.

10.03.2025 г.