



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 02/638-п

г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17 « 14 » ноября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Борисовой Светланой Сергеевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 35 (МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №115), 170028, Тверская область, город Тверь, ул.
Орджоникидзе, д.33, ИНН: 6950160860

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21):

1. Стены в помещениях старшей группы «А» (раздевальная, спальня-игральная), во 2-й младшей группе «Б» (раздевальная, спальня-игральная), в подготовительной группе (раздевальная) оклеены обоями. В старшей группе «Б» (в туалетной) нарушена отделка стены (отслоение штукатурки), что не позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, нарушение 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
2. В МБДОУ детском саду №115 постельные принадлежности не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год, нарушение п.2.11.5. СП 2.4.3648-20.
3. В старшей группе «А», во 2-й младшей группе «Б», в старшей группе «Б», в средней группе, во 2-й младшей группе в спальнях-игральных установленных лампы имеют разный спектр светового излучения (теплый и холодный), нарушение п.2.8.5. СП 2.4.3648-20.
4. Протокол испытаний и экспертное заключение № 75803-75804 от 07.11.2023 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области», параметры освещенности от искусственного освещения (при системе общего освещения) находилась ниже установленного норматива (группа старшая «Б», игровая комната, середина помещения при нормативе 400 лк, фактическое значение 220 ± 20 лк; группа средняя, игровая комната, середина помещения при нормативе 400 лк, фактическое значение 264 ± 24 лк), что не соответствует требованиям главы V табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, главы II п.2.8. СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,

обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 20.08.2024:

1. Выполнить отделку стен в помещениях старшей группе «А» (раздевальная, спальня-игральная), во 2-й младшей группе «Б» (раздевальная, спальня-игральная), в подготовительной группе (раздевальная) материалами, позволяющими проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В старшей группе «Б» (в туалетной) восстановить отделку стены.
2. В МБДОУ детском саду №115 проводить один раз в год химическую чистку или дезинфекционную обработку постельных принадлежностей.
3. В старшей группе «А», во 2-й младшей группе «Б», в старшей группе «Б», в средней группе, во 2-й младшей группе в спальнях-игральных заменить лампы с одним спектром светового излучения (теплый или холодный).

В срок до 12.01.2024:

1. В группе старшая «Б», а также в средней группе довести параметры освещенности до допустимых величин. Представить протокол лабораторных исследований.
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 115

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тверской области, по адресу: г. Тверь, ул. Дарвина, д 17 тел./факс 342211/356185 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
ОСН

(должность лица, составившего
предписание)




(подпись)


Борисова С.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 14 » 11 2024 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание вручено лично: г. Тверь, ул. Дарвина, д.17, каб.103